



说明

- 1. 在车行道下时:消防管道开挖1m以上安装,其余地方覆土0.7米安装。
- 2. 室外消火栓应设置永久醒目的标志。
- 3. 消防管道阀门采用蝶阀。
- 4. 与电气设备或构筑物发生冲突时,均应从其下方穿过。与排水管、中水给水管有交叉时,生活给水管应位于上方。
- 5. 验收按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)相关规范要求执行。